



Общество с ограниченной ответственностью

«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»

Согласно п. 22 Постановления правительства РФ от 05 июля 2013г. № 570 О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования **Селивановский филиал ООО «Владимиртеплогаз»** предоставляет

информацию о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за

3-й квартал 2014г.	
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/ч	31,662
д. Высоково (БМК) Селивановский р-н	0,018
ул. Пролетарская р.п. Красная Горбатка	0,480
ул. Профсоюзная р.п. Красная Горбатка	24,571 *
ул. Садовая р.п. Красная Горбатка	1,149
Котельная (БМК) п. Новый Быт (д/с)	-0,010
Котельная (БМК) п. Новый Быт (школа)	0,080
Котельная д. Новлянка	1,649 *
Котельная д. Драчево	0,440
Котельная (БМК) д. Копнино	-0,020
Котельная п. Костенец	0,550
Котельная п. Красная Ушна	0,004
Котельная №1 с. Малышево	0,073
Котельная №2 с. Малышево	0,236
Котельная №3 с. Малышево	0,080
Котельная ул. Молодежная	1,536
Котельная ул. Школьная	0,182
Котельная д. Надеждино	0,671
Котельная "ФОК"	-0,027 *

* суммарный резерв мощности на котельной с учетом нагрузки отопления и ГВС.