

Согласовано:
Глава администрации
Камешковского района


А.З. Курганский

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Владтеплоресурс»


М.А. Курылёв

Температурный график 95-70°C для работы котельных ООО «Владтеплоресурс»
г. Камешково на отопительный период 2023-2024 г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура в подающем трубопроводе теплосети, °С	Температура в обратном трубопроводе теплосети °С	Температура в подающем трубопроводе сети ГВС, °С
8	38	34	65
7	39	34	65
6	40	35	65
5	41	35	65
4	43	36	65
3	45	38	65
2	46	39	65
1	48	40	65
0	52	43	65
-1	53	44	65
-2	55	45	65
-3	57	46	65
-4	59	47	65
-5	60	48	65
-6	62	49	65
-7	64	50	65
-8	65	51	65
-9	67	52	65
-10	69	54	65
-11	71	55	65
-12	73	56	65
-13	75	57	65
-14	77	59	65
-15	79	60	65
-16	81	62	65
-17	83	63	65
-18	84	64	65
-19	86	64	65
-20	88	65	65
-21	89	66	65
-22	90	67	65
-23	92	68	65
-24	93	69	65
-25	95	70	65

