



ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ

ООО «Владимиртеплогаз»

Муромский филиал

602263 Муром ул. Первомайская 110А

8(49234)3-03-37/3-18-14 Сайт: vtg33.ru

Почта: sekret.murom@vtg33.ru

ИНН 3310003494, КПП 332801001

«Утверждаю»

Гл. инженер Муромского филиала

Д.А. Лапшин

**Температурный график
качественного регулирования параметров теплоносителя на источнике**

Среднесуточная температура наружного	Температура теплоносителя	
	95-70 °С	
	Подача t°С	Обратка t°С
+8	38	33
+6	43	36
+4	46	39
+2	48	40
0	52	43
-2	55	45
-4	58	46
-6	62	48
-8	65	50
-10	68	52
-12	70	53
-14	73	55
-16	75	58
-18	78	60
-20	81	61
-22	84	63
-24	87	64
-26	89	67
-28	92	68
-30	95	70

Начальник ПТО

Е.Д.Сорокин